

ANEXO II - RELAÇÃO DOS POÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
 EDITAL Nº 006/2022

CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS						
Poços Tubulares Profundos	Profundidade (m)	Nível de Água		Vazão de captação (m³/h)	Equipamento Instalado	Endereço
		Estático	Dinâmico			
P1 – Distrito Industrial I (Segredo)	100	14,45	28	8,0	Bomba Ebara, BHS 412-11, trifásico, 9 CV, 220 V	Av. das Palmeiras, s/n - Distrito Industrial I (Segredo)
P2 – Vila Bela	103	2,25	63	18,0	Bomba Ebara, BHS 452-13, trifásico, 20 CV, 220 V	Av. Alípio dos Santos, 439, Bairro Retiro das Pedras
P3 – Capão	156	2,25	63	18,0	Bomba Leão, R28A-10, trifásico, 20 HP, 220 V	Parque João Reis
Distrito Industrial II (BR 381)	70	2	18	30,0	Bomba Ebara, trifásico, 20 CV, 220 V	BR 381, Km 601 , Distrito Industrial II (David Mattar)
Morro do Ferro 01 (Calafate)	104	7,36	29,52	7,0	Bomba Leão, R7-16, trifásico, 7 CV, 220 V	Estrada Passa Tempo, Zona Rural
Morro do Ferro 02 (Parque Exposição)	102	7,15	13,7	12,0	Bomba Leão, R11A-10, trifásico, 6,5 CV, 220 V	Rua Nair do Carmo Freitas, 400 - Distrito de Morro do Ferro
Félix dos Santos	70	2,5	5,6	5,4	Bomba Leão, monofásico, 2,5 CV, 220 V	Povoado Félix dos Santos, s/n - Zona Rural
Fradiques	100	2,41	36	4,3	Bomba Ebara, BHS 222-15, monofásico, 2,5 CV, 220 V	Povoado dos Fradiques, s/n - Zona Rural
Ouro Fino	120	6	54	0,9	Bomba Ebara 4BPS3F13, monofásico, motor M4P2,1,5 cv,220 V	Povoado Ouro Fino, Distrito de Morro do Ferro