

ATA FINAL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oliveira - SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oliveira - SAAE
Pregão Eletrônico - PE 009/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
31/05/2022 10:47	31/05/2022 14:00	08/06/2022 23:59	10/06/2022 08:30	10/06/2022 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	<p>SERV. DE TESTE DE BOMBEAMENTO DE 24 HORAS, EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), PADRAO IGAM E CONFORME NORMAS NBR 12.212 E 12.244 DE 2006, E APRESENTAÇÃO DE:</p> <p>- TESTE DE VAZÃO CONFORME AS NORMAS 12.212 E 12.244/2006, CONTENDO:</p> <p>A) PLANILHA DO TESTE DE VAZÃO;</p> <p>B) GRÁFICOS (REBAIXAMENTO X TEMPO) E (RECUPERAÇÃO X TEMPO) EM ESCALA SEMI LOGARÍTMICA E COM A RETA DE INCLINAÇÃO DAS CURVAS DE REBAIXAMENTO E RECUPERAÇÃO;</p> <p>C) RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO CONTENDO VAZÃO, NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO, REBAIXAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS HIDRÁULICOS (TRANSMISSIVIDADE, CAPACIDADE ESPECÍFICA E VAZÃO ÓTIMA) E O MÉTODO DE ANÁLISE DO TESTE;</p> <p>D) EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/CREA.</p>	8.064,8133	36	SVÇ	Homologado	Menor Preço



0002	<p>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS BIODEGRADÁVEIS, DESINCRUSTANTES E DESINFECTANTES, PRÓPRIOS PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADOS PELA ANVISA E QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE ATUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVENDO PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOBILIZAR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA E POSICIONAR O CAMINHÃO ALINHADO A BOCA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO (ARTESIANO); - DESINSTALAR KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO; - INSTALAR TUBULAÇÃO DE COMPRESSOR PARA COLETA DE ÁGUA ANTES DA LIMPEZA DO POÇO, E APLICAR O PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL, DEIXANDO EM REPOUSO NO MÍNIMO 08 HORAS; - LIMPEZA PELO SISTEMA "AIR LIFT" COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM (DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DO POÇO ONDE SE REALIZARA OS SERVIÇOS; - REINSTALAR O KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO; - DESINFECÇÃO DO POÇO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO PRÓPRIO PARA USO EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADO PELA ANVISA E QUE ESTEJA DE ACORDO COM PORTARIA ATUAL VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - TESTE OPERACIONAL DO POÇO. 	7.100.0000	36 SVÇ	Homologado	Menor Preço
------	--	------------	--------	------------	-------------



0003	RETIRADA/INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, TUBULAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS DO INTERIOR DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), INCLUINDO: - SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (OCASIONADO POR CORROSÃO, INCRUSTAÇÃO, ROSCAS OU LUVAS DESGASTADAS) E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO; - SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODOS E DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS DANIFICADOS, NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO. OBSERVALÇÕES: A) PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ UTILIZAR CAMINHÃO DOTADO DE TORRE DE ELEVAÇÃO DE NO MÍNIMO 07 METROS, EQUIPADO COM GUINCHO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 04 TONELADAS, EQUIPADO TAMBÉM COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM ACOPLADO A TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO, BEM COMO, TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. B) OS POÇOS CUJA OUTORGA SÃO DO SAAE ESTÃO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE MORRO DO FERRO E COMUNIDADES RURAIS, E O POÇO LOCALIZADO A MAIOR DISTÂNCIA ESTA A 51 KM DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA.	6.283,3300	36 SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		772.133,1588			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/05/2022	Edital.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2022 - 09:29	Negociação aberta para o processo PE 009/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo PE 009/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2022 - 09:30	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 11:30.
10/06/2022 - 10:58	Envio de Propostas Readequadas PE 009/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 11:30.

Habilitados

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		LOTE UNICO AMPLA CONCORRÊNCIA						



0001	<p>SERV. DE TESTE DE BOMBEAMENTO DE 24 HORAS, EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), PADRAO IGAM E CONFORME NORMAS NBR 12.212 E 12.244 DE 2006, E APRESENTAÇÃO DE:</p> <p>- TESTE DE VAZÃO CONFORME AS NORMAS 12.212 E 12.244/2006, CONTENDO:</p> <p>A) PLANILHA DO TESTE DE VAZÃO;</p> <p>B) GRÁFICOS (REBAIXAMENTO X TEMPO) E (RECUPERAÇÃO X TEMPO) EM ESCALA SEMI LOGARÍTMICA E COM A RETA DE INCLINAÇÃO DAS CURVAS DE REBAIXAMENTO E RECUPERAÇÃO;</p> <p>C) RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO CONTENDO VAZÃO, NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO, REBAIXAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS HIDRÁULICOS (TRANSMISSIVIDADE, CAPACIDADE ESPECÍFICA E VAZÃO ÓTIMA) E O MÉTODO DE ANÁLISE DO TESTE;</p> <p>D) EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/CREA.</p>	EP	EP	36	7.000,0000	252.000,0000
------	---	----	----	----	------------	--------------



0002	<p>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS BIODEGRADÁVEIS, DESINCRUSTANTES E DESINFECTANTES, PRÓPRIOS PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADOS PELA ANVISA E QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE ATUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVENDO PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOBILIZAR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA E POSICIONAR O CAMINHÃO ALINHADO A BOCA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO (ARTESIANO); - DESINSTALAR KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO; - INSTALAR TUBULAÇÃO DE COMPRESSOR PARA COLETA DE ÁGUA ANTES DA LIMPEZA DO POÇO, E APLICAR O PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL, DEIXANDO EM REPOUSO NO MÍNIMO 08 HORAS; - LIMPEZA PELO SISTEMA "AIR LIFT" COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM (DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DO POÇO ONDE SE REALIZARA OS SERVIÇOS; - REINSTALAR O KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO; - DESINFECÇÃO DO POÇO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO PRÓPRIO PARA USO EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADO PELA ANVISA E QUE ESTEJA DE ACORDO COM PORTARIA ATUAL VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - TESTE OPERACIONAL DO POÇO. 	EP	EP	36	10.800,0000	388.800,0000
------	--	----	----	----	-------------	--------------



0003	<p>RETIRADA/INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, TUBULAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS DO INTERIOR DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), INCLUINDO:</p> <p>- SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (OCASIONADO POR CORROSÃO, INCRUSTAÇÃO, ROSCAS OU LUVAS DESGASTADAS) E OUTROS SERVICOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO;</p> <p>- SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODOS E DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS DANIFICADOS, NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>A) PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ UTILIZAR CAMINHÃO DOTADO DE TORRE DE ELEVACÃO DE NO MÍNIMO 07 METROS, EQUIPADO COM GUINCHO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 04 TONELADAS, EQUIPADO TAMBÉM COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM ACOPLADO A TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO, BEM COMO, TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p> <p>B) OS POÇOS CUJA OUTORGA SÃO DO SAAE ESTÃO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE MORRO DO FERRO E COMUNIDADES RURAIS, E O POÇO LOCALIZADO A MAIOR DISTÂNCIA ESTA A 51 KM DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA.</p>	EP	EP	36	3.490,0000	125.640,0000
	VENCEDOR	GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI				766.440,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERV. DE TESTE DE BOMBEAMENTO DE 24 HORAS, EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), PADRAO IGAM E CONFORME NORMAS NBR 12.212 E 12.244 DE 2006, E APRESENTACAO DE:

- TESTE DE VAZÃO CONFORME AS NORMAS 12.212 E 12.244/2006, CONTENDO:

A) PLANILHA DO TESTE DE VAZÃO;

B) GRÁFICOS (REBAIXAMENTO X TEMPO) E (RECUPERAÇÃO X TEMPO) EM ESCALA SEMI LOGARÍTMICA E COM A RETA DE INCLINAÇÃO DAS CURVAS DE REBAIXAMENTO E RECUPERAÇÃO;

C) RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO CONTENDO VAZÃO, NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO, REBAIXAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS HIDRÁULICOS (TRANSMISSIVIDADE, CAPACIDADE ESPECÍFICA E VAZÃO ÓTIMA) E O MÉTODO DE ANÁLISE DO TESTE;

D) EMISSÃO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/CREA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	21.925.222/0001-95	06/06/2022 - 15:33:25	EP	EP	36	R\$ 7.500,0000	R\$ 270.000,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS BIODEGRADÁVEIS, DESINCRUSTANTES E DESINFECTANTES, PRÓPRIOS PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADOS PELA ANVISA E QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A PORTARIA VIGENTE ATUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVENDO PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- MOBILIZAR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA E POSICIONAR O CAMINHÃO ALINHADO A BOCA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO (ARTESIANO);

- DESINSTALAR KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO;

- INSTALAR TUBULAÇÃO DE COMPRESSOR PARA COLETA DE ÁGUA ANTES DA LIMPEZA DO POÇO, E APLICAR O PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL, DEIXANDO EM REPOUSO NO MÍNIMO 08 HORAS;

- LIMPEZA PELO SISTEMA "AIR LIFT" COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM (DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DO POÇO ONDE SE REALIZARA OS SERVICOS);

- REINSTALAR O KIT DE CONEXÕES, TUBOS, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO;

- DESINFECÇÃO DO POÇO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO PRÓPRIO PARA USO EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, AUTORIZADO PELA ANVISA E QUE ESTEJA DE ACORDO COM PORTARIA ATUAL VIGENTE DO MINISTERIO DA SAÚDE;

- TESTE OPERACIONAL DO POÇO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	21.925.222/0001-95	06/06/2022 - 15:33:25	EP	EP	36	R\$ 15.000,0000	R\$ 540.000,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - RETIRADA/INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, TUBULAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS DO INTERIOR DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (ARTESIANOS), INCLUINDO:

- SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO (OCASIONADO POR CORROÇÃO, INCRUSTAÇÃO, ROSCAS OU LUVAS DESGASTADAS) E OUTROS SERVICOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO;

- SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODOS E DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS DANIFICADOS, NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.

OBSERVALÇÕES:

A) PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ UTILIZAR CAMINHÃO DOTADO DE TORRE DE ELEVAÇÃO DE NO MINIMO 07 METROS, EQUIPADO COM GUINCHO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 04 TONELADAS, EQUIPADO TAMBÉM COM COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 60 PCM ACOPLADO A

Página 7 de 10



TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO, BEM COMO, TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

B) OS POÇOS CUJA OUTORGA SÃO DO SAAE ESTÃO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE MORRO DO FERRO E COMUNIDADES RURAIS, E O POÇO LOCALIZADO A MAIOR DISTÂNCIA ESTA A 51 KM DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	21.925.222/0001-95	06/06/2022 - 15:33:25	EP	EP	36	R\$ 3.500,0000	R\$ 126.000,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	21.925.222/0001-95	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE UNICO AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ
06/06/2022 - 15:33:25	936.000,0000 (proposta)	21.925.222/0001-95 - GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI
10/06/2022 - 09:13:35	930.000,0000	21.925.222/0001-95 - GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI
10/06/2022 - 09:15:49	820.000,0000	21.925.222/0001-95 - GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI
10/06/2022 - 09:23:05	772.000,0000	21.925.222/0001-95 - GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI
10/06/2022 - 10:40:04	766.440,0000	21.925.222/0001-95 - GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	06/06/2022 - 15:32	GABRIEL HENRIQUE SILVA CRAVEZ	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2022 - 12:02	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE UNICO AMPLA CONCORRÊNCIA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	21.925.222/0001-95	Arrematante	766.440,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2022 - 09:02:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2022 - 09:05:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



10/06/2022 - 09:05:03	Sistema	Conforme 4229/2020No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/06/2022 - 09:05:03	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/06/2022 - 09:05:03	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/06/2022 - 09:08:44	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:08:44	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2022 - 09:09:04	Pregoeiro	Bom dia
10/06/2022 - 09:09:26	Pregoeiro	como possui somente 1 proposta precisamos negociar o preço
10/06/2022 - 09:11:19	Pregoeiro	é necessário chegar ao valor médio
10/06/2022 - 09:14:09	Pregoeiro	o valor médio R\$ 772.133,1588
10/06/2022 - 09:17:43	Pregoeiro	somente ao alor de referencia
10/06/2022 - 09:17:55	Pregoeiro	valor
10/06/2022 - 09:18:44	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:19:08	Sistema	O lote 0001, aberto em 10/06/2022 às 09:08:44 e encerrado em 10/06/2022 às 09:18:44, foi reaberto pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 09:19:08	Sistema	Motivo: não chegou ao valor médio R\$ 772.133,1588
10/06/2022 - 09:29:08	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/06/2022 - 09:29:56	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME com lance de R\$ 772.000,0000.
10/06/2022 - 09:29:57	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme 4229/2020.
10/06/2022 - 09:30:26	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 11:30.
10/06/2022 - 09:45:37	Pregoeiro	GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME no PRC 032/2022 que infelizmente teve que ser revogado a empresa ganhou com o valor total de R\$ 600.999,48 o intervalo de um processo para outro foi de 18 dias apenas. A variação de preço de mercado é uma realidade na nossa economia, porém como foi mencionado o intervalo entre as duas licitações foi pequena para um aumento de 20,13.
10/06/2022 - 09:46:46	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/06/2022 - 09:47:25	Pregoeiro	Temos ciência que a empresa poderá melhorar sua proposta.
10/06/2022 - 09:47:41	Pregoeiro	vou conferir a documentação e abrir a negociação.
10/06/2022 - 10:02:07	F. GEOPOCOS TECNOLOG...	Negociação Item 0001: Bom Dia Sr Pregoeiro. Devido a mudança em diversos itens constantes na proposta, insumos que tem sua origem em países diferentes, sofreram mudanças e somos obrigado a repassar estes aumentos, na licitação passada nós corriamos o risco de não conseguir fornecer o serviço, visto ainda que o aumento foi tao significativo, que nao tivemos empresas concorrentes que adequassem seus preços ao solicitado em edital.
10/06/2022 - 10:02:52	F. GEOPOCOS TECNOLOG...	Negociação Item 0001: contamos com a compreensão e afirmamos que infelizmente nao conseguimos dar mais descontos.
10/06/2022 - 10:31:50	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
10/06/2022 - 10:34:52	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 10:34:52	Sistema	Motivo: Compreendemos as oscilações do mercado, mas sendo possível mas um lance para melhor fechamos os valores, desde já agradeço.
10/06/2022 - 10:35:19	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 10/06/2022.
10/06/2022 - 10:35:19	Sistema	Motivo: Compreendemos as oscilações do mercado, mas sendo possível mas um lance para melhor fechamos os valores, desde já agradeço.
10/06/2022 - 10:40:04	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 766.440,0000.
10/06/2022 - 10:51:00	Pregoeiro	obrigada, favor reenviar a proposta realinhada
10/06/2022 - 10:53:43	F. GEOPOCOS TECNOLOG...	Negociação Item 0001: Parece que o sistema não esta aberto para o cadastro da proposta readequada
10/06/2022 - 10:58:10	Pregoeiro	vou averiguar
10/06/2022 - 10:58:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 11:30.
10/06/2022 - 11:00:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/06/2022 - 11:42:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
10/06/2022 - 11:42:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI.
10/06/2022 - 11:42:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2022 às 12:02.
10/06/2022 - 13:17:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/06/2022 - 13:17:10	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Sônia Cristina Azevedo.
10/06/2022 - 13:22:45	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Romer Silva Castanheira.



Sônia Cristina Azevedo
Pregoeiro

Cristina da Silva Rocha
Apoio

Isaías Ferreira Castro
Apoio

Lucas Passos de Souza
Apoio

